



- UWAGI:
1. Materiał ciężki Andaluzyt A60 wiązać zaprawą ZAND grubości nie większej niż 2mm.
 2. Materiał ciężki Superton AL44-2 wiązać zaprawą ZAL42 grubości nie większej niż 2mm.
 3. Materiał izolacyjny LA26/0,8G wiązać zaprawą ZL.
 4. Płyty CaSi kleić "na placki" za pomocą kleju MOTRALEX 135.
 5. Kotwy stalowe malować bitumitem na grubość większą niż 0,8mm w zakresie kontaktu z betonem ciężkim.
 6. Do zakotwienia betonu użyć kotew stalowych (poz.15) w rozstawie 200 do 230mm jak na rysunku zapewniając by otulina (odległość od czoła betonu) wyniosła 60 do 80mm.
 7. Na styku z istniejącą wymurówką zapewnić dyatację stosując matę z włókien ceramicznych grubości 13mm (poz.11).
 8. Obmurze wykonane z betonu oddzielić od zewnętrznego obmurza ciężkiego papierem ceramicznym grubości 4mm (poz.12).
 9. Elementy stalowe kotwienia (poz.10) owinać matą ceramiczną (poz.11) w rejonie warstw izolacyjnych.
 10. Wymiary otworu włazowego odzworować z otworem w pancerzu.
 11. Haki systemu kotwiącego spawać do pancerza spoiną K6.
 12. Powierzchnie konsoli współpracujące z kształtką oporową wyłożyć papierem ceramicznym 2mm (poz.12).

19	Zaprawa	ZAND				830,0
18	Zaprawa	ZAL42				550,0
17	Zaprawa	ZL				140,0
16	Klej	MOTRALEX 135				40,0
15	Kotwa Y L-350	253MA	bl.4x40x360	20	0,5	9,0
14	Sznur ceramiczny fi25	1300st		50m		
13	Beton	PCOCAST BM145R		0,25m³	2 300,0	575,0
12	Papier ceram. 2mm	128/1260		10,0m²		
11	Maty ceram. 13mm	200/1260		20,0m²		
10	Kotwa 1FE 2	253MA	PCO 650-01.10	66	0,9	61,4
9	1FE7	AL44-2		66	4,6	303,6
8	1FE6	AL44-2		66	6,5	429,0
7	1FE5	AL44-2		66	4,7	310,2
6	1FE4	AL44-2		66	6,6	435,6
5	1S4	A60		2 862	4,3	12 306,6
4	102	A60		108	14,2	1 533,6
3	Prostka 1	AL44-2		2 024	3,8	7 691,2
2	230x114x100	LA26/0,8G		688		1 444,8
1	Płyta CaSi 100mm	285/1100		19,0m²		

	Nazwisko	Podpis	Data	Inwestor: MPEC Sp. z o.o.		
Konstruował:	K. Dworniczak		30.01.2024	Urządzenie:	Zespół: Komora biomasowa kotła k-6	Masa [kg]: 26 650
Sprawdził:	A. Harlukowicz		30.01.2024			
Zatwierdził:						
Podziałka: 1:50		Nr rysunku: PCO 650-01		Nazwa rysunku: Fragment obmurza komory		
Format: A2						
PCO "Zardal" Sp. z o.o. zastrzeżona prawa autorskie niniejszego rysunku. Kopinowanie lub wykorzystywanie w inny sposób bez pisemnej zgody PCO "Zardal" Sp. z o.o. jest zabronione i stanowiłoby będzie naruszenie praw autorskich						