ist. ROZDZIELNICA POMP GŁĘBINOWYCH "PG"

Zasilanie Rozłącznik Główny	Pompa Głębinowa PG-A	Pompa Głębinowa PG-B
	Obwody siłowe	Obwody siłowe

SCHEMAT ZASILANIA - OBW. SIŁOWE POMP GŁĘBINOWYCH



Pompa głębinowa "PG-A" 7,50kW/400V
(typ : 6 GWE 45-4)

Pompa głębinowa "PG-B" 7,50kW/400V
(typ:Lowara Z631 06 L6W)

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

Projektant:	mgr inż.Z. Szanciło	NR DT: 1/2024	STADIUM:	OBIEKT–TEMAT: *Sieci wodociagowe studni głebinowych*	Tytuł rys.: *Schemat zasilania – obwody siłowe pomp głębinowych PG–A i PG–B*	RYS. NR: E2
	upr. *UAN.II.7342–109/94*	Data: 02/2024r.	PT	*Kable elektr. zasil.–sterujące* *Czerwony Bór*		