


ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TO-2 DO ROZBUDOWY



UWAGA

Na drogach ewakuacji stosować kable w klasie B2ca.

Poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza się stosowanie kabli w klasie Eca.



ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI
ul. Modlińska 10 lok. U2
15-066 Białystok
tel. 85 743 26 30, 85 740 78 30

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---------|
| OBIEKT | Budynek Główny Ciepłowni Ciepłownia Miejska w Łomży ul. Ciepła 16 | STADIUM: | |
| | | DATA: 31.01.24 | |
| INWESTOR | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża ul. Kopernika 9a | SKALA — | |
| TYTUŁ RYS. | SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA TO-2 | NR RYS. E10 | |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI | UPR. NR BŁ/138/92 | PODPIS: |

| |
|------------------------------------|
| Samoczynne wyłączenie zasilania |
| Układ sieci TN-S 400/230V |