

LEGENDA :

- gaśnica
- hydrant
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE — wyjście ewakuacyjne
- kierunek ewakuacji
- drabina ewakuacyjna
- klatka schodowa
- liczba osób przewidzianych na kondygnacji
- RO-3 — rozdzielnice instalacji elektrycznych
- R-AW3 — proj. rozdzielnica R-AW3 zasilająca obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- rozdzielnica / nr obwodu — oznaczenie obw. zasilajacego
- 4/1 — unikalny numer identyfikacyjny oprawy (numer kondygnacji/numer oprawy)

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Strumień	Czas podtrzym.	System	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	OP21		340lm	3H	AT	IP65/20	ścienny	Opr. awaryjna, soczewka symetryczna szeroka
2	OP24		350lm	3H	AT	IP65/20	ścienny	Opr. awaryjna, soczewka symetryczna wąska
3	OP64		800lm	3H	AT	IP65/20	ścienny	Opr. awaryjna, soczewka symetryczna wąska
4	XN30		300lm	3H	AT	IP65	natynkowy/ścienny	Opr. awaryjna
5	XL80		850lm	3H	AT	IP65	natynkowy/ścienny	Opr. awaryjna
6	Y18			3H	AT	IP65	naścienny	Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 20m
7	Y19			3H	AT	IP65	natynkowy/ścienny	Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 20m
8	Y20			3H	AT	IP65	naścienny	Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 30m
9	Y21			3H	AT	IP65	natynkowy/ścienny	Opr. ewakuacyjna, odległość rozpoznawania 30m

UWAGI:
1. Hydranty niewyeglpbione w projekcie należy doświetlić oprawą:
(XN30 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, OP64 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną normą PN-EN 1838:2013.
3. Oprawy z oznaczeniem "-H" z dodatkowym zestawem do montażu podsufitowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "-V" z dodatkowym zestawem do montażu pionowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "-V2" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
6. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie przyjęto zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu z lutego 2024 r.
7. Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować należyte fluorescencyjne.
8. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (oprawa ewakuacyjna dwustronna, oprawa ewakuacyjna jednostronna).
9. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Projektowanie wykonawcze	ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 85 740 78 30	
OBIEKT	Budynek Ciśnieniowy Ciepłowni Miejskiej w Łomży ul. Ciepła 16	STADIUM: DATA: 31.01.24
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża ul. Kopernika 9a	SKALA 1:200
TYTUŁ RYS.	Poziom 4 nawęglania Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	NR RYS. E5
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BI/138/92 PODPIS: