


# ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TO-4 DO ROZBUDOWY



## UWAGA

Na drogach ewakuacji stosować kable w klasie B2ca.

Poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza się stosowanie kabli w klasie Eca.



**ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI**  
ul. Modlińska 10 lok. U2  
15-066 Białystok  
tel. 85 743 26 30, 85 740 78 30

OBIEKT	Budynek Główny Ciepłowni Ciepłownia Miejska w Łomży ul. Ciepła 16	STADIUM:	
		DATA: 31.01.24	
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża ul. Kopernika 9a	SKALA —	
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA TO-4	NR RYS. E13	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ/138/92	PODPIS:

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V